

# 高岡市工業用水道概況図



施設概要	
取水地点及取水量・水系 高岡市下石瀬606-1地先(庄川左岸)	
庄川水系	60,000 m <sup>3</sup> /日
取水口	取水樋管(RC1.2m×1.2m) L=129.74m
着水井	円形鉄筋コンクリート造り 内径6m 深さ10m 1井
配水ポンプ	水中モーターポンプ φ300mm×10.5 m <sup>3</sup> /分×20m×50kw×2台 φ300mm×10.5 m <sup>3</sup> /分×20m×55kw×2台 φ300mm×11.5 m <sup>3</sup> /分×20m×55kw×1台
電気室	コンクリートブロック造り 5.4m×7.2m
量水器及び電気設備	φ900mmベンチュリメーター 1基 φ200mm量水器 1基 受配電盤 1式
配水管	φ200mm～φ900mm L=4,582

供給現況		
供給先	水量 契約水量 (1日当たり)	
庄川水系	日本重化学工業株	3,000 m <sup>3</sup>
	JFEマテリアル株	15,000
	サンエツ金属株	2,600
計	20,600	