

要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果 高岡市所管分

(別紙)

公共施設

平成29年 2月10日

【用途:小学校・中学校】

No	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
1	高岡市立万葉小学校(校舎棟)	高岡市二上町100	小学校	別添附表(5-3) 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{so}=1.014$ $C_{T1} \cdot S_D=0.772$	耐震改修済		

【用途:集会場・公会堂】

No	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
1	高岡市民会館	高岡市古城1-3	公会堂	別添附表(5-3) 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{so}=0.606$ $C_{T1} \cdot S_D=0.404$	検討中		( $0.15 \cdot Z \cdot G \cdot U=0.15$ ) ( $0.30 \cdot Z \cdot G \cdot U=0.30$ )

【用途:保健所・税務署その他これらに類する公益上必要な建築物】

No	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
1	高岡市役所本庁舎	高岡市広小路7-50	市役所	別添附表(5-5) 鉄骨が充腹材の場合 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1997年版)	$I_s/I_{so}=0.895$ $C_{T1} \cdot S_D=0.429$	検討中		( $0.125 \cdot Z \cdot G \cdot U=0.125$ ) ( $0.25 \cdot Z \cdot G \cdot U=0.25$ )