

高岡市工業用水道概況図



施設概要	
取水地点及取水量・水系 高岡市石瀬606-2地先（庄川左岸）	
庄川水系	60,000㎥／日
取水口	取水樋管（RC1.2m×1.2m）L=129.74m
着水井	円形鉄筋コンクリート造り 内径6m 深さ10m 1井
配水ポンプ	水中モーターポンプ φ300mm×10.5 ^m ／分×20m×50kw×1台 φ300mm×10.5 ^m ／分×20m×55kw×3台 φ300mm×11.5 ^m ／分×20m×55kw×1台
電気室	コンクリートブロック造り 5.4m×7.2m
量水器及び電気設備	φ900mmベンチュリメーター 1基 φ200mm量水器 1基 受配電盤 1式 水質自動測定装置（濁度、PH、水温）
配水管	φ200mm～φ900mm L=4,582m

供給現況		
供給先		水量 （1日当たり）
庄川水系	日本重化学工業(株)	3,000㎥
	J F E ミネラル(株)	9,000㎥
	サンエツ金属(株)	3,700㎥
計		15,700㎥