

(別表第1) 補強コンクリートブロック造

区分	基準
高さ	2.2m以下
厚さ	10cm以上 (高さ2m超2.2m以下の場合、15cm以上)
控え壁	(高さ1.2m超の場合)長さ3.4m以下ごとに、 高さの1/5以上突出した控え壁がある。
基礎の有無	コンクリート造の基礎がある
基礎の根入れ深さ	(高さ1.2m超の場合)30cm以上
劣化状況	著しい傾き又はひび割れがない
鉄筋の有無	内部に直径9mm以上の鉄筋が、縦横とも80cm以下の間隔で配筋されている
鉄筋の定着	縦筋は壁頂部及び基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされている