

安全処理（計画）書

| | |
|-------------------------|---|
| <p>残液危険物 処理方法</p> | <ul style="list-style-type: none">・ <u>残存危険物 灯油 1200ℓ</u> 危険物仮取扱申請書を提出し、抜き取りを行ったもの。 <p>※ 残存危険物の量の記入をお願いいたします。指定数量以上の危険物を抜き取る際には、事前に危険物仮取扱申請書を届出し、承認を受けなければなりません。</p> <ul style="list-style-type: none">・ 防爆ポンプで残液危険物を抜き取る。 (指定数量以上にならないよう注意すること) など |
| <p>残留引火性 蒸気処理方法</p> | <ul style="list-style-type: none">・ 残留引火性蒸気を大気に排出後に窒素封入・ ガス濃度測定器にて残留引火性蒸気がないことを確認する など |
| <p>他用途への 転用の有無</p> | <ul style="list-style-type: none">・ 非危険物タンクへ転用・ スクラップ処理するもので、転用なし など |
| <p>その他必要と 認める事項</p> | <p>その他必要があれば記入する</p> |