

〇〇 年 〇 月 〇 日

消防署長 あて

名 称 〇 〇 ビル
所在地 〇〇市〇〇町〇〇番地
電 話 〇〇 (〇〇) 〇〇〇〇

関係者 事業所名 〇 〇 株式会社
職・氏名 代表取締役 〇〇 〇〇
所在地 〇〇市〇〇町〇〇番地
電 話 〇〇〇〇 (〇〇) 〇〇〇〇

改 善 計 画 (報 告) 書

〇〇 年 〇 月 〇 日 交付を受けた予防査察結果指導書に基づく査察結果の違反事項の
改修 (計画) については、次のとおりです。

指導 番号	違 反 指 摘 事 項 (指 導 事 項)	年 月 日		摘 要
		改 修	計 画	
1	防火対象物全体に、自動火災報知設備を設置すること。 (消防法第17条第1項、消防法施行令第21条)		〇〇年 〇月〇日	
2	消火器、誘導等、避難器具の点検を実施し、報告すること。(消防法第17条の3の3)		〇〇年 〇月〇日	
3	〇〇ショップで使用している全てのカーペットを防災性能を有するものにすること。 (消防法第8条の3第1項)	〇〇年 〇月〇日		
4	防火管理者を選任し、届け出ること。 (消防法第8条第1項、消防法施行令第4条 消防法施行規則第3条)		〇〇年 〇月〇日	

※ 関係者の氏名は、建物の所有者、管理者又は占有者の氏名を記入してください。
年月日欄の改修には、既に改修が終了したものの日付を記入してください。
年月日欄の計画には、これから改修を行う予定の日付を記入してください。